

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社 御中

試験受付日 : 20**/**/**
受付番号 : T-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼いただきました分析・試験の結果を、以下のとおりご報告申し上げます。

1. 分析結果

分析項目	単位	〇〇工場 冷却塔 冷却水 □月□日	分析方法
pH(25℃)	—	7.0 (20℃)	JIS K 0101 11.1 ガラス電極法
電気伝導度(25℃)	mS/cm	0.50	JIS K 0101 12
塩化物イオン	mg/L	50	JIS K 0101 32.5 イオンクロマトグラフ法
硫酸イオン	mg/L	50	JIS K 0101 42.4 イオンクロマトグラフ法
酸消費量(pH4.8)	mgCaCO ₃ /L	50	JIS K 0101 13.1
全硬度	mgCaCO ₃ /L	70	JIS K 0101 15.1.3 ICP発光分光分析法
カルシウム硬度	mgCaCO ₃ /L	50	JIS K 0101 15.2.3 ICP発光分光分析法
イオン状シリカ	mg/L	30	JIS K 0101 44.1 紫外吸光光度法

以上