

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社

御中

試験受付日 : 20**/**/**
受付番号 : TK-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容
油剤の分析

2. 試料詳細
油種名 : -
機械名 : +++++タービン
採取年月日 : 20**/**/**

3. 試験結果

試験項目	測定結果	管理基準	代表性状	単位	試験方法
動粘度 (40℃)	46.12	-	-	mm ² /s	JIS K 2283
水分 (KF法)	42	-	-	質量ppm	JIS K 2275
酸価	0.04	-	-	mgKOH/g	JIS K 2501
汚染度 (質量法)	0.12	-	-	mg/100mL	JIS B 9931
MPC ΔE値	4.0	-	-	-	社内法* 参考規格 ASTM D7843
ΔL*	-1.1	-	-	-	
Δa*	-0.4	-	-	-	
Δb*	3.8	-	-	-	

※ 試験サンプルは濾過工程より分析をおこなった。

MILLIPORE メンブレンフィルター 0.45 μm HAWP04700 を使用

測定条件 測定径 : φ 8mm
光源 : D65
照明・受光光学系 : de:8°
視野 : 10°

以上