

# 分析・試験結果報告書

20\*\*/\*\*/\*\*

〇〇〇〇株式会社

御中

試験受付日 : 20\*\*/\*\*/\*\*  
受付番号 : TK-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3  
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

## 1. 分析内容

油剤の分析

## 2. 試料詳細

油種名 : 潤滑油  
機械名 : +++++発電設備  
採取年月日 : 20\*\*/\*\*/\*\*

## 3. 試験結果

試験項目	測定結果	管理基準	代表性状	単位	試験方法
動粘度 (40℃)	68.05	±25%	68.1	mm <sup>2</sup> /s	JIS K 2283
水分 (KF気化法)	0.12	0.2以下	-	質量%	JIS K 2275
塩基価 (塩酸法)	5.28	1.0以上	5.8	mgKOH/g	JIS K 2501
燃料希釈 (軽油)	<1.0	5以下	-	%	JPI-5S-23-2011
元素分析 鉄(Fe)	2	検出され ないこと	-	質量ppm	ICP-AES (有機溶媒法)

以上