

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社

御中

試験受付日 : 20**/**/**
受付番号 : TK-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容 油剤の分析

2. 試料詳細
油種名 : 潤滑油
機械名 : +++++発電設備
採取年月日 : 20**/**/**

3. 試験結果

| 試験項目 | 測定結果 | 管理基準 | 代表性状 | 単位 | 試験方法 |
|-----------------|-------|------------------|------|--------------------|--------------------|
| 動粘度 (40℃) | 68.05 | ±25% | 68.1 | mm ² /s | JIS K 2283 |
| 水分 (KF気化法) | 0.12 | 0.2以下 | - | 質量% | JIS K 2275 |
| 塩基価 (塩酸法) | 5.28 | 1.0以上 | 5.8 | mgKOH/g | JIS K 2501 |
| 燃料希釈(軽油) | <1.0 | 5以下 | - | % | JPI-5S-23-2011 |
| 元素分析 アルミニウム(Al) | <5 | Fe: 検出され ないこと | - | 質量ppm | ICP-AES (有機溶媒法) |
| クロム(Cr) | <1 | | | | |
| 銅(Cu) | 8 | | | | |
| 鉄(Fe) | 2 | | | | |
| マグネシウム(Mg) | 6 | | | | |
| マンガン(Mn) | <1 | | | | |
| ニッケル(Ni) | <5 | | | | |
| 鉛(Pb) | 13 | | | | |
| ケイ素(Si) | 6 | | | | |
| 錫(Sn) | <5 | | | | |

以上