

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社 御中

試験受付日 : 20**/**/**

受付番号 : T-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を、下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容

自家発電用冷却水の分析

2. 試料詳細

顧客名 : □□□□ビル 1号館

試料名 : 冷却水①

採取日 : 20**/**/**

3. 試験結果

分析項目	単位	試験結果	分析方法
pH	—	8.0 (26℃)	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法
電気伝導率	mS/cm	5.50 (25℃)	JIS K 0102 13.
全硬度	mgCaCO ₃ /L	30	JIS K 0101 15.1 ICP発光分光分析法
エチレングリコール濃度	%	40	GC法

以上