

分析・試験結果報告書

****/**/**

御中

試験受付日 : ****/**/--
受付番号 : TK-++++++

モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容
油剤の分析

2. 試料詳細
油剤名 : 軽油

3. 試験結果

試験項目	測定結果	軽油要求品質 JIS K 2204:2007			単位	試験方法
		特1号	1号	2号		
		6~9月 ¹	10~11月 ¹ 4~5月	12月~3月 ¹		
密度 (15)	-	0.86以下			g/cm ³	JIS K 2249
動粘度 (30)	-	2.7以上		2.5以上	mm ² /s	JIS K 2283
硫黄分	-	0.0010以下			質量%	JIS K 2541-7
目詰まり点	-	-	-1以下	-5以下		JIS K 2288
引火点 (PM)	-	50以上				JIS K 2265-3
流動点	-	+5以下	-2.5以下	-7.5以下		JIS K 2269
10%残油の 残留炭素分	-	0.1以下			質量%	JIS K 2270-2
蒸留性状	初留点	-	90% 留出温度 360以下	90% 留出温度 350以下		JIS K 2254
	10%	-				
	20%	-				
	30%	-				
	40%	-				
	50%	-				
	60%	-				
	70%	-				
	80%	-				
	90%	-				
95%	-					
留出量	-			容量%		
セタン指数	-	50以上		45以上	-	JIS K 2280

* 1: 表中の各号数の軽油の使用時期は、JIS K 2204解説参考表1軽油使用ガイドライン(近畿・東海地域)による。

* 2: 軽油には無添加。灯油またはA重油へのクマリン添加量は1mg/L