

分析・試験結果報告書

****/**/**

株式会社 御中

試験受付日 : ****/**/**
受付番号 : TK-*****

モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

- 分析内容
燃料油の分析
- 試料詳細
以下試験結果に記載
- 試験結果

試験項目	測定結果	品質規格JIS K 2205 1種(AFO)		単位	試験方法
		1号	2号		
密度 (15)	0.863	-		g/cm ³	JIS K 2249
動粘度 (50)	2.552	20以下		mm ² /s	JIS K 2283
水分 (KF気化法)	0.01	0.3以下		容量%	JIS K 2275
元素分析 硫黄(S)	0.73	0.5以下	2.0以下	質量%	JIS K 2541-4
引火点 (PM)	72.0	60以上			JIS K 2265-3
流動点	-42.5	5 以下			JIS K 2269
残留炭素分	0.01以下	4以下		質量%	JIS K 2270-2
灰分	<0.001	0.05以下		質量%	JIS K 2272
反応	中性	中性		-	JIS K 2252

寒候用のものの流動点は0 以下とし、暖候用の流動点は10 以下とする。

- コメント
この燃料は、上記項目において A重油(1号)の要求品質を満たしています。

以上