

分析・試験結果報告書

2023/xx/xx

御中

試験受付日 :
受付番号 :

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼いただきました分析・試験の結果を、以下のとおりご報告申し上げます。

- 分析内容
燃料油の分析
- 試料詳細
油剤名 : 灯油
- 試験結果

試験項目	測定結果	灯油要求品質 JIS K 2203:2009		単位	試験方法	
		1号	2号			
蒸留性状 (常圧法)	初留点	156.0	95%留出温度 270以下	95%留出温度 300以下	℃	JIS K 2254
	10%	175.0				
	20%	183.5				
	30%	192.5				
	40%	201.5				
	50%	210.5				
	60%	220.5				
	70%	232.5				
	80%	250.0				
	90%	279.0				
95%	302.5					
留出量	97.5					
引火点 (TAG)	49.0	40以上		℃	JIS K 2265-1	
銅板腐食 (50℃×3h)	1a	1以下	-	-	JIS K 2513	
煙点	28.0	23以上 ^{※1}	-	mm	JIS K 2537	
硫黄分	0.0005	0.0080以下 ^{※2}	-	質量%	JIS K 2541-7	
		-	0.50以下			
色(セーホルト色)	+30	+25以上	-	-	JIS K 2580 5.	

注1: 寒候用の煙点は、21mm以上。

注2: 燃料電池用の硫黄分は、0.0010質量%以下。

以上